

ПО "Южные электрические сети" ГУП "РЭС" РБ
(наименование организации)


"Утверждаю"
Главный инженер
А. Г. Штырляев
2023г.

ОТиУЭ

(подразделение)

АИИС КУЭ в микрорайоне "Октябрьский"
(наименование объекта)

Вид работ: Установка приборов учета
Источник финансирования: Амортизационный фонд



| Номер документа | Дата документа |
|-----------------|----------------|
| 44 | 13.02.2023 |

Адрес (участок) объекта ремонта

Установка систем учета на границе балансовой принадлежности сетей с АСКУЭ по инвестиционной программе ПО "ЮЭС" ГУП "РЭС" РБ, согласно распоряжения №7 от 31.01.2023г., в отношении гражданина-потребителя Юмагуловой Л.А., проживающего по адресу: РБ, Белорецкий район, г.Белорецк, ул.Стахановская, д.47, место установки: на опоре ВЛ-0,4 кВ, в количестве 1 шт.

АКТ

приемки выполненных ремонтно-строительных работ

| № /п | Наименование и характеристика работ | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость строительных и монтажных работ | |
|--|---------------------------------------|----------|--------|--|-------|
| | | | | единицы | общая |
| 1 | Установка SPLIT- счетчика на опору | шт | 1 | | |
| 2 | Замена ввода | м | 11 | | |
| 3 | Монтаж провода от прибора учета до ВЛ | м | 2 | | |
| 4 | Крепление SPLIT- счетчика лентой | м | 1 | | |
| 5 | Монтаж анкерных зажимов | шт | 2 | | |
| 6 | Обжим ленты при помощи скрепы | шт | 1 | | |
| 7 | Опломбирование прибора учета | шт | 1 | | |
| 8 | Настройка системы АСКУЭ | шт | 1 | | |
| 9 | Оформление первичной документации | шт | 3 | | |
| Итого затрат по наименованию работ: | | | | | |

| № п/п | Наименование материалов | Ед. изм. | Кол-во | Цена | Сумма |
|--------------------------------------|--|----------|--------|--------|------------------|
| 1 | Счетчик Меркурий 208 ART2-02 (D)POWF04 | шт | 1 | 17 885 | 17 885 |
| 2 | Зажим анкерный PA25S | шт | 2 | 51,3 | 102,6 |
| 3 | Лента F207 | м | 1 | 35,45 | 35,45 |
| 4 | Скрепа C20 | шт | 1 | 10,55 | 10,55 |
| 5 | Пломба | шт | 1 | 10,55 | 10,55 |
| 6 | Акт допуска прибора учета в эксплуатацию | шт | 3 | 11,5 | 34,5 |
| 7 | Провод СИП-4 2х16 | м | 13 | 31,95 | 415,35 |
| Итого затрат по материалам: | | | | | 18 494,00 |
| Сумма затрат ЗП, ГСМ, налоги: | | | | | 1 084,49 |
| Всего по акту: | | | | | 19 578,49 |

Работу сдал начальник отдела ТиУЭ:  Морозов Андрей Алексеевич

Работу принял начальник ПТО:  Закиров Суфиян Зайнитдинович