

Утверждаю"
Директор

А. Г. Штырляев
2024г.

ПО "Южные электрические сети" ГУП "РЭС" РБ
(наименование организации)

Участок ТП и КЛ
(подразделение)

ТП-11 Котельная ул.Советская
(наименование объекта)

Вид работ: Реконструкция
Источник финансирования: Амортизационный фонд

Номер документа	Дата документа
580	24.07.2024

Адрес (участок) объекта ремонта

Замена тр-ра Т-2 в ТП-11 Котельная ул.Советская в г.Белорецк в соответствии с распоряжением №19/Ю-04 от 09.04.2024 г. по инвестиционному проекту ГУП "РЭС" РБ О_1211_Ю_2"Реконструкция ТП-11, замена Т-2 1978 г.в. №5039 в кол-ве 1 шт. ТМ-400 на ТМГ-400". Установлен силовой трансформатор ТМГ- 400/6 /0,4 №26888. Демонтированный силовой трансформатор перемещен в ремонтный парк ПО "ЮЭС" ГУП "РЭС" РБ.

Основание проведения работ: дефектная ведомость № 580 от 24.06.2024

АКТ
приемки выполненных ремонтно-строительных работ

№ п/п	Наименование и характеристика работ	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость строительных и монтажных работ	
				единицы	общая
1	Демонтаж ТМ из ТП	шт	1		
2	Монтаж силового трансформатора ТМ	шт	1		
Итог затрат по наименованию работ:					

№ п/п	Наименование материалов	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Трансформатор силовой ТМГ 400/6/0,4	шт	1	539 700	539 700
2	Болт М12	шт	7	25,64	179,48
3	Гайка М12	шт	13	10	130
4	Шайба М12	шт	15	14,44	216,6
5	Шина медная 3х30	м	1	577,85	577,85
Итог затрат по материалам:					540 803,93
Сумма затрат ЗП, ГСМ, налоги:					26 862,29
Всего по акту:					567 666,22

Работу сдал начальник участка ТП и КЛ: Индейкин Константин Владимирович

Работу принял начальник ПТО: Закиров Суфиян Зайнитдинович