

ПО "Южные электрические сети" ГУП "РЭС" РБ
(наименование организации)



"Утверждаю"
Главный инженер
А. Г. Штырляев
2023г.

ОТиУЭ
(подразделение)

АИИС КУЭ в с.Тирлянский - 2
(наименование объекта)

Номер документа	Дата документа
72	28.02.2023

Вид работ: Установка приборов учета
Источник финансирования: Амортизационный фонд

Адрес (участок) объекта ремонта

Установка систем учета на границе балансовой принадлежности сетей с АСКУЭ по инвестиционной программе ПО "ЮЭС" ГУП "РЭС" РБ, согласно распоряжения №7 от 31.01.2023г., в отношении гражданина-потребителя Султанова А.М., проживающего по адресу: РБ, Белорецкий район, с.Тирлянский, ул.Оглоблина, д.112, место установки: на опоре ВЛ-0,4 кВ, в количестве 1 шт.

АКТ
приемки выполненных ремонтно-строительных работ

№ /п	Наименование и характеристика работ	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость строительных и монтажных работ	
				единицы	общая
1	Сборка щита учета	шт	1		
2	Установка автоматического выключателя	шт	1		
3	Монтаж щита учета	шт	1		
4	Монтаж провода от прибора учета до ВЛ	м	4		
5	Укладка провода в гофротрубе	м	8		
6	Установка 2-х лапковой скобы	шт	1		
7	Монтаж ответвительных зажимов	шт	2		
8	Крепление щита учета лентой	м	2		
9	Обжим ленты при помощи скрепы	шт	2		
10	Опломбирование прибора учета	шт	1		
11	Настройка системы АСКУЭ	шт	1		
12	Оформление первичной документации	шт	3		
Итог затрат по наименованию работ:					

№ п/п	Наименование материалов	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Счетчик Меркурий 201.8Т LO	шт	1	4 786,66	4 786,66
2	Корпус КДЕ-1	шт	1	437	437
3	Провод ПВ-1	м	1	46,15	46,15
4	Провод СИП-4 4x16	м	4	63,4	253,6
5	Зажим герметичный ответвительный СТ 25Р	шт	2	81,1	162,2
6	Автоматический выключатель	шт	1	120,27	120,27
7	Труба гофрированная	м	8	30	240
8	Скоба 2-х лапковая	шт	1	2,67	2,67
9	Саморезы	шт	2	1,95	3,9
10	Лента F207	м	2	35,45	70,9
11	Скрепа С20	шт	2	10,55	21,1
12	Пломба	шт	1	10,55	10,55
13	Акт допуска прибора учета в эксплуатацию	шт	3	11,5	34,5
Итог затрат по материалам:					6 189,50
Сумма затрат ЗП, ГСМ, налоги:					2 827,12
Всего по акту:					9 016,62

Работу сдал начальник отдела ТиУЭ: Морозов Андрей Алексеевич

Работу принял начальник ПТО: Закиров Суфиян Зайнитдинович