

ПО "Южные электрические сети" ГУП "РЭС" РБ
(наименование организации)



"Утверждаю"
Директор
А. Г. Штырляев
2023г.

ОТиУЭ
(подразделение)

АИИС КУЭ "РЭС"
(наименование объекта)

Номер документа	Дата документа
467	30.08.2023

Вид работ: Установка приборов учета
Источник финансирования: Амортизационный фонд

Адрес (участок) объекта ремонта

Установка систем учета на границе балансовой принадлежности сетей с АСКУЭ по инвестиционной программе ПО "ЮЭС" ГУП "РЭС" РБ, согласно распоряжения №7 от 31.01.2023г., в отношении: гражданина-потребителя Зайнетдинова Ф.З., проживающего по адресу: РБ, Белорецкий район, д. Улу-Елга, ул. Железнодорожная, д. 45, место установки: на опоре ВЛ-0,4 кВ; гражданина-потребителя Лукина В.Н., проживающего по адресу: РБ, Белорецкий район, д. Улу-Елга, ул. Заречная, д. 29, место установки: на опоре ВЛ-0,4 кВ, в количестве 2 шт.

АКТ

приемки выполненных ремонтно-строительных работ

№ п/п	Наименование и характеристика работ	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость строительных и монтажных работ	
				единицы	общая
1	Сборка щита учета	шт	2		
2	Установка счетчика	шт	2		
3	Установка автоматического выключателя	шт	2		
4	Монтаж щита учета	шт	2		
5	Крепление щита учета лентой	м	4		
6	Обжим ленты при помощи скрепы	шт	4		
7	Монтаж провода от прибора учета до ВЛ	м	18		
8	Монтаж ответвительных зажимов	шт	8		
9	Настройка системы АСКУЭ	шт	2		
10	Опломбирование прибора учета	шт	2		
11	Оформление первичной документации	шт	6		
Итого затрат по наименованию работ:					

№ п/п	Наименование материалов	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Счетчик Меркурий 201.5	шт	2	1 405,16	2 810,32
2	Корпус КДЕ-1	шт	2	618,42	1 236,84
3	Провод СИП-4 4x16	м	18	84,57	1 522,26
4	Зажим герметичный ответвительный СТ70Р	шт	8	102	816
5	Автоматический выключатель	шт	2	291,77	583,54
6	Лента F207	м	4	35,45	141,8
7	Скрепа C20	шт	4	10,55	42,2
8	Пломба	шт	2	8	16
9	Акт допуска прибора учета в эксплуатацию	шт	6	11,5	69
Итого затрат по материалам:					7 237,96
Сумма затрат ЗП, ГСМ, налоги:					2 044,81
Всего по акту:					9 282,77

Работу сдал начальник отдела ТиУЭ:  Морозов Андрей Алексеевич

Работу принял начальник ПТО:  Закиров Суфиян Зайнетдинович