


ПО "Южные электрические сети" ГУП "РЭС" РБ
(наименование организации)



"Утверждаю"
Директор

А. Г. Штырляев
2023г.

ОТиУЭ
(подразделение)

АИИС КУЭ в с. Ломовка
(наименование объекта)

Вид работ: Установка приборов учета
Источник финансирования: Амортизационный фонд

Номер документа	Дата документа
591	29.09.2023

Адрес (участок) объекта ремонта

Установка систем учета на границе балансовой принадлежности сетей с АСКУЭ по инвестиционной программе ПО "ЮЭС" ГУП "РЭС" РБ, согласно распоряжения №7 от 31.01.2023г., в отношении гражданина-потребителя Козловой А., проживающего по адресу: РБ, Белоречский район, с.Ломовка, ул.2-й Забельский уч., д.38, место установки: на опоре ВЛ-0,4 кВ, в количестве 1 шт.

АКТ

приемки выполненных ремонтно-строительных работ

№ п/п	Наименование и характеристика работ	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость строительных и монтажных работ	
				единицы	общая
1	Сборка щита учета	шт	1		
2	Установка счетчика	шт	1		
3	Установка автоматического выключателя	шт	1		
4	Монтаж щита учета	шт	1		
5	Крепление щита учета лентой	шт	1		
6	Обжим ленты при помощи скрепы	м	2		
7	Монтаж провода от прибора учета до ВЛ	шт	2		
8	Укладка провода в гофротрубе	м	9		
9	Установка 2-х лапковой скобы	м	1		
10	Монтаж ответвительных зажимов	шт	1		
11	Настройка системы АСКУЭ	шт	4		
12	Опломбирование прибора учета	шт	1		
13	Оформление первичной документации	шт	1		
Итог затрат по наименованию работ:		шт	3		

№ п/п	Наименование материалов	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Счетчик Меркурий 201.5	шт	1	1 405,16	1 405,16
2	Провод СИП-4 2х16	м	9	36,6	329,4
3	Зажим герметичный ответвительный СТ70Р	шт	4	175,55	702,2
4	Автоматический выключатель	шт	1	291,76	291,76
5	Скоба 2-х лапковая	шт	1	2,68	2,68
6	Труба гофрированная	м	1	19,27	19,27
7	Скрепа С20	шт	2	10,5	21
8	Саморезы	шт	2	0,72	1,44
9	Пломба	шт	1	8	8
10	Бланк "Акт проверки СИ"	шт	3	6	18
11	Корпус КДЕ-1	шт	1	600	600
12	Лента F207	м	2	85,3	170,6
Итог затрат по материалам:					3 569,51
Сумма затрат ЗП, ГСМ, налоги:					3 280,99
Всего по акту:					6 850,50

Работу сдал начальник отдела ТиУЭ: Морозов Андрей Алексеевич

Работу принял начальник ПТО: Закиров Суфиян Зайнитдинович