

ПО "Южные электрические сети" ГУП "РЭС" РБ
(наименование организации)

"Утверждаю"

Директор

А. Г. Штырляев

2023г.

ОТиУЭ

(подразделение)

АИИС КУЭ в мкр-не "Выселки"

(наименование объекта)

Вид работ:

Установка приборов учета

Источник финансирования:

Амортизационный фонд

Номер
документа

420

Дата
документа

16.08.2023

Адрес (участок) объекта ремонта

Установка систем учета на границе балансовой принадлежности сетей с АСКУЭ по инвестиционной программе ПО "ЮЭС" ГУП "РЭС" РБ, согласно распоряжения №7 от 31.01.2023г., в отношении гражданина-потребителя Сайфуллиной Г.С., проживающего по адресу: РБ, Белорецкий район, г.Белорецк, ул.Каменная, д.88, место установки: на опоре ВЛ-0,4 кВ в количестве 1 шт.

АКТ

приемки выполненных ремонтно-строительных работ

№ п/п	Наименование и характеристика работ	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость строительных и монтажных работ	
				единицы	общая
1	Сборка щита учета	шт	1		
2	Установка счетчика	шт	1		
3	Установка автоматического выключателя	шт	1		
4	Прокладка провода	м	1		
5	Монтаж щита учета	шт	1		
6	Крепление щита учета лентой	м	2		
7	Обжим ленты при помощи скрепы	шт	2		
8	Монтаж провода от прибора учета до ВЛ	м	18		
9	Укладка провода в гофротрубе	м	16		
10	Монтаж ответвительных зажимов	шт	2		
11	Настройка системы АСКУЭ	шт	1		
12	Опломбирование прибора учета	шт	1		
13	Оформление первичной документации	шт	3		
Итого затрат по наименованию работ:					

№ п/п	Наименование материалов	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Счетчик Меркурий 201.5	шт	1	1 405,16	1 405,16
2	Корпус КДЕ-1	шт	1	618,42	618,42
3	Провод СИП-4 2х16	м	18	47,77	859,86
4	Зажим герметичный ответвительный СТ 25Р	шт	2	73,25	146,5
5	Автоматический выключатель	шт	1	291,77	291,77
6	Труба гофрированная	м	16	13,71	219,36
7	Лента F207	м	2	35,45	70,9
8	Скрепа С20	шт	2	10,55	21,1
9	Пломба	шт	1	8	8
10	Акт допуска прибора учета в эксплуатацию	шт	3	11,5	34,5
Итого затрат по материалам:					3 675,57
Сумма затрат ЗП, ГСМ, налоги:					1 347,35
Всего по акту:					5 022,92

Работу сдал начальник отдела ТиУЭ:

Морозов Андрей Алексеевич

Работу принял начальник ПТО:

Закиров Суфиян Зайнитдинович