

ПО "Южные электрические сети" ГУП "РЭС" РБ
(наименование организации)



ОТиУЭ
(подразделение)

АИИС КУЭ в с.Тирлянский - 2
(наименование объекта)

Номер документа	Дата документа
424	16.08.2023

Вид работ: Установка приборов учета
Источник финансирования: Амортизационный фонд

Адрес (участок) объекта ремонта

Установка систем учета на границе балансовой принадлежности сетей с АСКУЭ по инвестиционной программе ПО "ЮЭС" ГУП "РЭС" РБ, согласно распоряжения №7 от 31.01.2023г., в отношении гражданина-потребителя Мухиной Е.Ю., проживающего по адресу: РБ, Белорецкий район, с.Тирлянский, ул.Тирлянская, д.52, место установки: на опоре ВЛ-0,4 кВ в количестве 1 шт.

АКТ
приемки выполненных ремонтно-строительных работ

№ п/п	Наименование и характеристика работ	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость строительных и монтажных работ	
				единицы	общая
1	Сборка щита учета	шт	1		
2	Установка счетчика	шт	1		
3	Установка автоматического выключателя	шт	1		
4	Прокладка провода	м	1		
5	Монтаж щита учета	шт	1		
6	Крепление щита учета лентой	м	2		
7	Обжим ленты при помощи скрепы	шт	2		
8	Монтаж провода от прибора учета до ВЛ	м	9		
9	Замена ввода	м	36		
10	Укладка провода в гофротрубе	м	16		
11	Монтаж ответвительных зажимов	шт	2		
12	Монтаж анкерных зажимов	шт	2		
13	Настройка системы АСКУЭ	шт	1		
14	Опломбирование прибора учета	шт	1		
15	Оформление первичной документации	шт	3		
Итог затрат по наименованию работ:					

№ п/п	Наименование материалов	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Счетчик Меркурий 201.5	шт	1	1 405,16	1 405,16
2	Корпус КДЕ-1	шт	1	618,42	618,42
3	Провод СИП-4 2х16	м	45	47,77	2 149,65
4	Зажим герметичный ответвительный СТ 25Р	шт	2	73,25	146,5
5	Зажим анкерный клиновой РА2/25S	шт	2	43,1	86,2
6	Автоматический выключатель	шт	1	291,77	291,77
7	Труба гофрированная	м	16	37,31	596,96
8	Лента F207	м	2	35,45	70,9
9	Скрепа С20	шт	2	10,55	21,1
10	Пломба	шт	1	8	8
11	Акт допуска прибора учета в эксплуатацию	шт	3	11,5	34,5
Итог затрат по материалам:					5 429,16
Сумма затрат ЗП, ГСМ, налоги:					1 246,49
Всего по акту:					6 675,65

Работу сдал начальник отдела ТиУЭ: Морозов Андрей Алексеевич

Работу принял начальник ПТО: Закиров Суфиян Зайнитдинович