

"Утверждаю"
Директор
А. Г. Штырляев
2023г.

ОТиУЭ
(подразделение)

АИИС КУЭ в микрорайоне "Октябрьский"
(наименование объекта)

Вид работ:
Источник финансирования:

Установка приборов учета
Амортизационный фонд

Номер документа	Дата документа
582	29.09.2023

Адрес (участок) объекта ремонта

Адрес (участок) объекта ремонта

Установка систем учета на границе балансовой принадлежности сетей с АСКУЭ по инвестиционной программе ПО "ЮЭС" ГУП "РЭС" РБ, согласно распоряжения №7 от 31.01.2023г., в отношении гражданина-потребителя Прозорова С.Н., проживающего по адресу: РБ, Белорецкий район, г.Белорецк, ул.Товарищеская, д.2, место установки: на опоре ВЛ-0,4 кВ, в количестве 1 шт.

AKT

приемки выполненных ремонтно-строительных работ

№ п/п	Наименование и характеристика работ	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость строительных и монтажных работ	
				единицы	общая
1	Сборка щита учета	шт	1		
2	Установка счетчика	шт	1		
3	Установка автоматического выключателя	шт	1		
4	Монтаж щита учета	шт	1		
5	Крепление щита учета лентой	м	2		
6	Обжим ленты при помощи скрепы	шт	2		
7	Монтаж провода от прибора учета до ВЛ	м	9		
8	Укладка провода в гофротрубе	м	1		
9	Установка 2-х лапковой скобы	шт	1		
10	Монтаж ответвительных зажимов	шт	2		
11	Монтаж анкерных зажимов	шт	2		
12	Настройка системы АСКУЭ	шт	1		
13	Опломбирование прибора учета	шт	1		
14	Оформление первичной документации	шт	3		
	Итого затрат по наименованию работ:				

№ п/п	Наименование материалов	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Счетчик Меркурий 201.5	шт	1	1 405,16	1 405,16
2	Корпус КДЕ-1	шт	1	618,42	618,42
3	Провод СИП-4 2х16	м	9	36,6	329,4
4	Зажим герметичный ответвительный СТ70Р	шт	2	175,55	351,1
5	Зажим анкерный клиновой РА2/25S	шт	2	43,06	86,12
6	Автоматический выключатель	шт	1	291,76	291,76
7	Скоба 2-х лапковая	шт	1	2,68	2,68
8	Труба гофрированная	м	1	19,27	19,27
9	Лента F207	м	2	39,62	79,24
10	Скрепка C20	шт	2	10,5	21
11	Саморезы	шт	2	0,72	1,44
12	Пломба	шт	1	8	8
13	Акт допуска прибора учета в эксплуатацию	шт	3	11,5	34,5
	Итого затрат по материалам:				3 248,09
	Сумма затрат ЗП, ГСМ, налоги:				1 667,19
	Всего по акту:				4 915,28

Работу сдал начальник отдела ТиУЭ: Морозов Андрей Алексеевич

Работу принял начальник ПТО: Закиров Суфиян Зайнитдинович