

"Утверждаю"
Директор

А. Г. Штырляев
2024г.

ПО "Южные электрические сети" ГУП "РЭС" РБ
(наименование организации)

Участок ТП и КЛ
(подразделение)

ТП-245 п.Укшук КФХ Аверьянов
(наименование объекта)

Номер документа	Дата документа
613	16.08.2024

Вид работ: Реконструкция

Источник финансирования: Амортизационный фонд

Адрес (участок) объекта ремонта

Замена тр-ра в ТП-245 п.Укшук КФХ Аверьянов в г.Белорецк в соответствии с распоряжением №22-1/Ю-04 от 09.04.2024 г. по инвестиционному проекту ГУП "РЭС" РБ О_1211_Ю_3 Реконструкция ТП-245, замена силового тр-ра №4671 в кол-ве 1 шт. ТМ-100 на ТМГ-250. Установлен силовой трансформатор ТМГ- 250/6 /0,4 №37018. Демонтированный силовой трансформатор перемещен в ремонтный парк ПО "ЮЭС" ГУП "РЭС" РБ.

Основание проведения работ: дефектная ведомость № 613 от 16.07.2024

АКТ

приемки выполненных ремонтно-строительных работ

№ п/п	Наименование и характеристика работ	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость строительных и монтажных работ	
				единицы	общая
1	Демонтаж ТМ из ТП	шт	1		
2	Монтаж силового трансформатора ТМ	шт	1		
3	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами	км	20		
Итого затрат по наименованию работ:					

№ п/п	Наименование материалов	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Трансформатор силовой ТМГ-250	шт	1	395 500	395 500
2	Болт М12	шт	7	25,64	179,48
3	Гайка М12	шт	13	10	130
4	Шайба М12	шт	15	14,44	216,6
Итого затрат по материалам:					396 026,08
Сумма затрат ЗП, ГСМ, налоги:					30 044,49
Всего по акту:					426 070,57

Работу сдал начальник участка ТП и КЛ: Индейкин Константин Владимирович

Работу принял начальник ПТО: Султанов Денис Рашитович